شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROADS CONTRACTING CO.	وزارة الإسكان MINISTRY OF HOUSING	مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للتواصل : مدير المشاريع 0544714479 : الإدارة 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	MC1 مادة — طلب تسليم	الرقم التسلسلي : 0001
Date	٢٠٢٤/٠١/١٤	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

☑ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☑ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☑ Test Reports (if any) تقارير إختبارات (إن وجدت)	☐ Ohters(state) أخري

Discipline: التصنيف	☑ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخري

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

رش طبقة الMC1 لشارع رقم 4 من محطة 0+000 إلى محطة 0+161

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 14/01/2024 التاريخ :

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

لوحظ انخفاض معدل الرش في أول حارة تم التعديل من قبل الاعمال

Name: الاسم	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☑	Passed	مقبول
☐	Failed	مرفوض
☐	N/A	لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

مكتب رمك للاستشارات الهندسية — مشاريع البنية التحتية

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم	Signature التوقيع:	Date: التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



MATERIAL TESTING LABORATORY TEST REPORT

TEST METHOD	Rate of spray of MC-1

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Job Number	PRO-235306/18
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Sample No.	2
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sampled By	Abdullah
Sampling Date	14/1/2024	Testing Date	14/01/2024
Sample Description	MC-1 Road 4	Tested by	sumon

	Tray Number		A	B	C	D
1.	Weight of Tray Without Asphalt	(g)	1912.9	1772.8		
2.	Weight of Tray With Asphalt	(g)	1944	1829.9		
3.	Weight of Asphalt ,(2) - (1)	(g)	31.1	57.1		
4.	Area of Tray	(cm^2)	900	900		
5.	Rate of Spray. (3) / (4)	(g/cm^2)	0.0346	0.0634		
6.	Rate of Spray. (5) / (0.10)	(kg/m^2)	0.346	0.634		
7.	Corrected Rate of Spray. (6) * 0.9616 correction @15° c for volume divided by 0.94 Weight of volume conversation	(ltr/m^2)	0.35	0.65		
8.	Measured Avg. Rate of Spray	(ltr/m^2)	0.50			
9.	Measured Avg. Rate of Spray	(ltr/m^2)				

REMARKS :

Lab. Tech.



Lab. Eng.

اتجاة تصريف المياة
الأرض الطبيعية
الخط التصميمى
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والادارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع ظلال الغروب
بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح :
رسم :
تصميم :
تدقيق :
يعتمد :
تاريخ :
رقم اللوحة

NO.	22	SPOT ELEVATIONS PLAN	1:1500	مقياس الرسم

مدير ادارة تصميم الطرق — مدير عام الدراسات والتصاميم